



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@vandex.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Центрального района г. Кемерово

(наименование органа государственного пожарного надзора)

650023, г. Кемерово, ул. Терешковой, 14 А, тел/факс (8-384-2) 77-26-70, E-Mail: ond-cr@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание

об устранении нарушений

обязательных требований

пожарной безопасности № 770/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению № 83 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Останина Андрея Сергеевича № 670 от 24 декабря 2021, в период 01.12.2021г. с 10.00 час. до 12.00 час., 03.12.2021г. с 10.00 час. до 11.00, 06.12.2021г. с 10.00 час. до 11.00, (продолжительностью 4 часа)

(должность, фамилия имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц, руководителей группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору, Новиковым Евгением Евгеньевичем лейтенантом внутренней службы в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 83 «детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» по адресу: 650036, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, улица Сибиряков-Гвардейцев, 306

(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Заведующая Рыбакова Елена Ивановна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Помещения пищеблока пожароопасной категории ВЗ не отделено от коридора противопожарной перегородкой 1-го типа с соответствующим заполнением проемов	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблицы №23, №24 «Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»	01.12.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Предписание для исполнения получил:

Заведующая МАДОУ № 83 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»

Рыбакова Елена Ивановна

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

« 06 » 12 2021г.


(подпись)

Государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору

Новиков Евгений Евгеньевич

(должность, фамилия, инициалы звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

« 06 » 12 2021г.

